

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 44-23-88, 52-22-11,
факс 53-27-40, Email: brandmaster.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ивановскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Галушкина, 2

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 /

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному автономному общеобразовательному учреждению школа интернат №9

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Ивановскому району УНД ГУ МЧС России по Амурской области Волкова С.Н. № 2 от «19» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут «26» января 2021 года по 11 часов 00 минут «31» января 2021 г. проведена проверка государственными инспекторами по Ивановскому району по пожарному надзору: начальником ОНПР по Ивановскому району Волковым Сергеем Николаевичем, инспектором ОНПР по Ивановскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области Чугуевичем Алексеем Анатольевичем..

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Врио директора учреждения Кудашкиным Владимиром Анатольевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На третьем этаже дверь выходящая в лестничную клетку из помещения спальни №1 (южное крыло) закрывается не плотно, не уплотнена в притворах, имеются щели.	(Осн. п. 23; 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года.»).	01.06.2021 г.	
2.	На втором дверном полотне дверного проема первого этажа отсутствует приспособление для самозакрывания.	(Осн. п. 23; 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года.»).	01.06.2021 г.	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНПР по Ивановскому району Волков С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Инспектор ОНПР по Ивановскому району Чугуевич А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«01» 02 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Вел
(подпись)

Игдосаева Б.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«01» 02 2021 г.